





mumbi Détecteur de chaleur m-HM100

Mode d'emploi



Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

FR	Contenu	
	Volume de livraison	3
	Spécifications / Pile	3
	Généralités	3
	Placement du détecteur de chaleur	3
	Où pouvez-vous placer de façon optimale les détecteurs de fumée ou de chaleur ?	4
	Installation et pose	4
	Le détecteur de chaleur n'est pas adapté pour les endroits suivants	5
	Test et utilisation du détecteur de chaleur	5
	Principes d'un plan d'évacuation	5
	Maintenance et entretien	5
	Indications concernant la protection de l'environnement	6
DE	Bedienungsanleitung	www.mumbi.de/manuals 
GB	User Manual	www.mumbi.de/manuals 
IT	Istruzioni per l'uso	www.mumbi.de/manuals 
ES	Manual de instrucciones	www.mumbi.de/manuals 

Mode d'emploi

m-HM100 - Détecteur de chaleur

Volume de livraison

- Détecteur de chaleur
- Pile monobloc de 9 V
- Kit de montage et mode d'emploi

Spécifications

Batterie:	Pile monobloc de 9 V
Température de service:	0 - 70°C
Humidité de l'air:	10 % - 85 % (dans la pièce)
Activation à:	62°C (\pm 8°C)
Avertissement sonore:	\geq 85 dB à 3 min. d'intervalle

Généralités

Ce mode d'emploi contient des informations importantes pour le montage et le fonctionnement de votre détecteur de chaleur. Veuillez lire cette notice avec attention avant de commencer le montage et conservez-la.

- Les détecteurs de chaleur ne sont pas destinés à remplacer les détecteurs de fumée, de gaz ou de monoxyde de carbone

Cet appareil réagit à la chaleur, ce qui signifie qu'il surveille en permanence la température de l'air. Il ne détecte ni la fumée, ni le gaz ou le feu, mais il déclenche l'alarme quand la température dépasse une certaine limite. Sous réserve d'un montage correct, le détecteur de chaleur déclenche l'alarme à un stade très précoce de génération excessive de chaleur. En cas d'urgence, cela peut vous procurer quelques secondes d'avance pour quitter votre maison et alerter les pompiers. Le détecteur de chaleur est conçu pour détecter un développement excessif de chaleur, comme lors d'un incendie qu'il ne peut cependant pas empêcher.

Pile

L'alimentation est assurée par une pile monobloc de 9V. Il est très simple de la changer. Retirez le couvercle au dos du détecteur afin de raccorder la pile. Dès que celle-ci est vide, un avertissement sonore retentit toutes les 45 secondes. Changez-la le plus rapidement possible.


Placement du détecteur de chaleur

Cet appareil est idéal pour les cuisines et les pièces dans lesquelles on fume beaucoup. Dans de telles pièces, les détecteurs de fumée conventionnels déclenchent souvent de fausses alarmes.




Où pouvez-vous placer de façon optimale les détecteurs de fumée ou de chaleur ?

- Au moins deux détecteurs de fumée ou de chaleur dans chaque habitation
- Au moins un détecteur de fumée ou de chaleur à chaque étage
- Dans le couloir ou la cage d'escalier
- À la porte de chaque chambre à coucher
- Dans chaque chambre à coucher (quand la porte est fermée)
- Dans la salle à manger
- Dans les débarras et les pièces contenant des appareils électriques



Installation et pose

 Le détecteur est simple à monter. Nous recommandons de le poser au plafond ou en haut d'un mur. Montez-le au milieu du plafond de la pièce en question. En cas de montage au mur, veillez à laisser environ 30 cm de place entre le plafond et l'appareil. En cas de plafonds inclinés, par exemple dans les greniers, le détecteur doit être posé à un mètre environ de l'arête de toit.

- Après avoir déterminé l'endroit idéal, assurez-vous tout d'abord qu'il n'y ait ni câbles électriques ni conduites dans cette zone.

Si possible, contrôlez l'emplacement au préalable avec un appareil de détection (localisateur de conduites) avant de faire les trous pour la fixation. Si vous ne disposez pas d'un tel appareil, veillez à ne pas faire de trous dans les soi-disant zones d'installation conformément à la norme allemande DIN 18015.

1. Marquer l'emplacement des trous de fixation puis percez à ces endroits.
2. Enfoncez ensuite les chevilles.
3. Vissez le support. – NE FORCEZ PAS LES VIS –
4. Insérez une pile de 9 V dans le compartiment au dos du détecteur.
5. Vissez précautionneusement le détecteur sur le couvercle.
– SEULEMENT POSSIBLE SI LA PILE EST INSTALLÉE –

Le détecteur de chaleur n'est pas adapté pour les endroits suivants

- Ne pas le placer à côté de portes et fenêtres
- Ne pas le placer près de souffleries ou de radiateurs

Ne placez pas le détecteur de chaleur à des endroits difficiles à atteindre (en raison du contacteur d'essai, du changement de pile et de l'entretien).



Test et utilisation du détecteur de chaleur

L'alarme est équipée d'une touche « test ». Appuyez sur celle-ci jusqu'à ce que le signal sonore retentisse. La LED clignote jusqu'à relâchement de la touche. Pendant l'alarme, la LED clignote. En mode de fonctionnement normal, la LED clignote environ toutes les 30 secondes. Le signal s'arrête quand la touche est relâchée. Testez l'alarme au moins une fois par semaine et en général après le changement de pile et le nettoyage de l'appareil avec un aspirateur. Le dispositif doit être régulièrement nettoyé avec un aspirateur pour éliminer les particules de poussière, afin d'assurer une protection optimale. N'ouvrez pas le boîtier pendant le nettoyage.

IMPORTANT: La pose d'un détecteur de chaleur fait partie de vos mesures de protection contre les incendies, au même titre que les détecteurs de fumée, extincteurs, échelles de secours et cordes.

FR

Principes d'un plan d'évacuation

Établissez un plan de l'étage indiquant toutes les portes, fenêtres et voies d'issue pour chaque pièce. Discutez du plan d'évacuation en famille de façon à ce que chacun soit informé en cas d'alerte. Déterminez un endroit hors de la maison pour se retrouver en cas d'alarme. Veillez à ce que chacun des habitants prenne connaissance du signal sonore du système d'alerte et demandez-leur de bien vouloir quitter le bâtiment dès qu'il retentit. Effectuez au moins tous les six mois un exercice d'alerte. Ces exercices contribuent à tester votre plan d'évacuation avant un cas d'urgence. Il est donc important que vos enfants sachent quoi faire.

Le détecteur signale une génération excessive de chaleur. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de pertes et / ou de dégâts quels qu'ils soient, comprenant également les dommages individuels ou consécutifs, occasionnés par la fumée ou le feu.

Maintenance et entretien

L'appareil ne nécessite aucune maintenance, vous n'avez donc pas à ouvrir le détecteur de chaleur. Si vous l'ouvrez, votre garantie est annulée. Nettoyez le détecteur de chaleur extérieurement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'une brosse.

N'utilisez pas de produit de nettoyage contenant de l'acide carboxylique, de l'essence, de l'alcool ou une substance similaire. Celles-ci attaquent les surfaces de l'appareil et les émanations sont en outre nuisibles à la santé et explosives. N'utilisez pas d'outils tranchants, de tournevis, brosses métalliques ou similaires pour nettoyer l'appareil.





Indications concernant la protection de l'environnement

En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques habituels mais doit être remis à un centre de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le symbole sur le produit, dans le mode d'emploi ou bien sur l'emballage. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage.

En recyclant, en réutilisant les matériaux ou en employant toute autre forme de valorisation des anciens appareils, vous contribuez de façon importante à la protection de l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité pour connaître les centres de récupération compétents.



9VDC ===

mumbi®

Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de

FR

Manufactured for Smartwares Safety & Lighting BV, Broekakkerweg 15, 5126BD Gilze The Netherlands, +49(0)1805010762, www.smartwares.eu

Imported for Claus GmbH, Sigsfeldstraße 4, 45141 Essen, Deutschland, www.mumbi.de

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Company: Smartwares Safety & Lighting B.V.
Address, City: Jules Verneweg 87,5015 BH Tilburg
Country: The Netherlands

smartwares®
safety & lighting

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration:

Description: **Heat detector**
Product name: **m-HM100** **mumbi**
Trademark: **MUMBI**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Electro Magnetic Compatibility Directive (2004/108/EC)
CPD Directive, CPR Regulation (EU) (89/106/EEC, 93/68/EEC, (EU) 305/2011)
RoHS Directive (2011/65/EU)

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 61000-6-3: 2007/ A1: 2011
EN 50130-4: 2011
EN 50130-4: 2011
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006/ A1: 2008/ A2: 2010
EN 54-5: 2000
EN 50581: 2012

Authorized representative: José Maas, Quality Manager

Smartwares Safety & Lighting B.V.
Jules Verneweg 87
NL-5015 BH Tilburg
Tel: 0031(0) 98-5940500
Fax: 0031(0) 98-5940599

Place and date of issue: Tilburg, 18-04-2016





mumbi[®]

Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de

